

BIENVILLERS AU BOIS

Arras, le 12 août 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BIENVILLERS AU BOIS
MAIRIE
62111 BIENVILLERS AU BOIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 22 juillet 2025 à 08h53
Prélèvement	00293083		par : MAK
Unité de gestion	0075	BIENVILLERS AU BOIS	Type visite : RP
Installation	CAP 000388	BIENVILLERS AU BOIS	
Point de surveillance	P 0000000388	EXHAURE	Commune : BIENVILLERS-AU-BOIS
Localisation exacte	EXHAURE château d'eau		

<u>Mesures de terrain</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16,6 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	661 µS/cm				
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,03 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00292769 Référence laboratoire : LSE2507-28648

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Nitrates (en NO3)	45 mg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00293083)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation,
Le Responsable du Service Santé
Environnementale du Pas-de-Calais

Eric BEMBEN